



BlowerDoor GmbH
MessSysteme für Luftdichtheit



ĒKAS GAISA CAURLAIDĪBAS MĒRĪJUMA APLIECINĀJUMS

Daudzīvokļa ēka 1.2
Daibes iela 29, Mārupe

07.11.2020

noteiktais gaisa caurlaidības rezultāts
saskaņā ar standarta LVS EN ISO 9972 "2" metodi

$n_{50} - 0,48 \text{ h}^{-1}$
Informatīvi

$q_{50} - 0,93 \text{ m}^3/(\text{m}^2 \text{ h})$
Atbilst LBN 002-19 prasībām
 $q_{50} - \text{max } 3 \text{ m}^3/(\text{m}^2 \text{ h})$

Apliecinājuma Nr **BD - 26/11/20 (B)**

Datums: **26.11.2020**

Izsniedza:
Maģ.sc.ing. Andris Vulāns